



- LEGENDA:
- zwód FeZn f18mm
 - osłona złączki K-511
 - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
 - zwód FeZn f18mm

Obiekt	Budowa Budynku Dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków na oczyszczalni ścieków, Nowy Targ, ul. Polna		
Inwestor	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ		
Branża	Elektryczna	Data:	2016.05.12
Projektował	INŻ. JAN SOLARCZYK MAP/0358/PWOE/07	Nr rys.	E5
Sprawdził	MGR INŻ. PIOTR KAPUŚCINSKI 338/2001	Skala	1:50
Rysunek	INSTALACJA ODGROMOWA		