



**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
**34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21**

-biuro, Długa 21 tel. 261-23-81, 266-36-14 fax 266-58-91  
-baza wod-kan., Polna 51 - tel. 266-47-11  
-Oczyszczalnia ścieków, Polna 51 - tel. 266-98-64  
-SUW - Szafary, tel. 275-46-82

**MIEJSKI ZAKŁAD**  
**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
ul. Długa 21  
**34-400 NOWY TARG**  
tel. (0-18) 266-36-14  
fax (0-18) 266-58-91 (1)

**F.U.H „RENOVA” Krzysztof Waniczek**  
**Ul. Słoneczna 9**  
**34-440 Kluszkowce**

Nasz znak: DN 500.2.2014  
Nowy Targ 13.08.2014r.

Wasze pismo znak: RW.081.2014.KW  
z dnia 29.07.2014r.

**Dotyczy: warunków podłączenia budynku dyspozytorski z punktem zlewczym.**

Niniejszym podajemy warunki podłączenia:

**Wodociąg:**

1. zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza do istniejącej dozorcówki,
2. przyłączyć wykonać z rur PE
3. przyłączyć opomiarować wodomierzem fi 15 mm osobno na cele socjalne, osobne na cele eksploatacji stacji zlewczej.

**Kanalizacja sanitarna:**

1. należy zaprojektować nowy ciąg kanalizacyjny od projektowanego budynku do „zbiornika mleczarskiego” który planuje się wykorzystać jako zbiornik usредniający ścieki dowożone.
2. przebieg kanalizacji wzdłuż ogrodzenia oczyszczalni od strony południowej pomiędzy budynkami administracyjno-socjalnym i magazynowo-warsztatowym,
3. za budynkiem magazynowo-warsztatowym zmiana kierunku przebiegu do „zbiornika mleczarskiego”,
4. kanalizację projektować z rur PVC-U fi 200 mm,
5. stosować studnie rewizyjne z PE fi 1000 z włazem typ ciężki,
6. kanalizacja winna być szczelna do wysokości max. spiętrzenia ścieków

**Kanalizacja deszczowa:**

1. ścieki z placów należy włączyć do kanalizacji sanitarnej,
2. kratka ściekowa zlokalizowana w okolicy podłączenia spustu pojazdu asenizacyjnego powinna uniemożliwiać bezpośredni spust ścieków z pojazdu poza urządzeniami stacji zlewczej, np. zastosować średnicę przewodu podłączenia od kratki do kanału 50 mm.
3. niezanieczyszczone wody opadowe z rynien należy odprowadzić na teren w celu rozsączenia lub korytem nawierzchniowym odprowadzić na drogę dojazdową wyposażoną w koryta ściekowe powierzchniowe po wschodniej stronie drogi.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Wojciech Kwiótek*