



UZIOM FUNDAMENTOWY W FUNDAMENCIE Z BETONU
NIEZBROJONEGO



LEGENDA:

- zwód FeZn f8mm
- osłona złączki K-511
- bednarka oczynkowana FeZn 30x4
- zwód FeZn f8mm



Obiekt	Budowa budynku dyspozytorni wraz z punktem zlewnym ścieków na oczyszczalni ścieków, Nowy Targ, ul. Polna		
Inwestor	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu		
Branża	Elektryczna	Data:	Lистопад 2016
Projektował	INŻ. JAN SOLARCZYK MAP/0358/PWOE/07		Nr rys. E6
Sprawdził	MGR INŻ. PIOTR KAPUŚCINSKI 338/2001		Skala 1:50
Opracował	MGR INŻ. JAROSŁAW KOLASA		
Rysunek	INSTALACJA ODGROMOWA		