



Znak sprawy: ZP.271.2.19.18

Nowy Targ, 12.06.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Czyszczenie 5 sztuk studni głębinowych, należących do ujęcia wód głębinowych w Nowym Targu.

III. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia :

1. Wykaz i lokalizacja studni do czyszczenia :

- Studnia głębinowa S – 11 bis ujęcie Równia Szaflarska:
głębokość studni nawiercona 20 m, rok wykonania 2005, studnia zlokalizowana w części południowej Nowego Targu, w rejonie nieczynnej ciepłowni Równia Szaflarska przed stacją paliw BP,
- Studnia głębinowa S – 23 ujęcie Równia Szaflarska:
głębokość studni nawiercona 24 m, rok wykonania 1991, studnia zlokalizowana w części południowej Nowego Targu, w rejonie nieczynnej ciepłowni Równia Szaflarska przed stacją paliw BP, na terenie ogródków działkowych
- Studnia głębinowa S – 6a ujęcie NZPS Ludźmierska,
głębokość studni nawiercona 45 m, rok wykonania 1975, studnia zlokalizowana w lesie w części zachodniej Nowego Targu, w pobliżu ulicy Ludźmierskiej i dawnych zakładów NZPS w Nowym Targu, trudny dojazd
- Studnia głębinowa S – 10, zlokalizowana na os. Mieszkaniowym SKARPA, rok wykonania 1987, głębokość 39 m
- Studnia głębinowa S -1 baza, zlokalizowana przy ul. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu, rok wykonania 1989, głębokość 23 m.

2. W załączeniu mapki z lokalizacją studni oraz karty dokumentacyjne hydrogeologicznego otworu wiertniczego poszczególnych studni.

3. Zakres prac do wykonania:

- a) pompowanie w celu określenia wydajności studni przed czyszczeniem
- b) demontaż rurociągu pionowego wraz z pompą
- c) inspekcja studni kamerą przed czyszczeniem z zapisem na płycie CD
- d) czyszczenie mechaniczne i chemiczne, usuwanie złogów manganu i żelaza z rur stalowych oraz części czynnej filtra
- e) czyszczenie ciśnieniowe wraz z regeneracją obsypki filtracyjnej
- f) odpiaszczenie i wybieranie osadów z dna studni do nominalnej głębokości
- g) inspekcja studni kamerą po zakończeniu prac z zapisem na płycie CD
- h) dezynfekcja całej studni za pomocą środka dezynfekującego
- i) montaż rurociągu pionowego wraz z pompą po zakończeniu prac
- j) pompowanie oczyszczające studni
- k) uruchomienie, włączenie do pracy studni - pomiar wydajności po zakończeniu czyszczenia
- l) sporządzenie sprawozdania z przebiegu realizacji zamówienia
- m) udzielenie co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace



4. W celu uniknięcia nieporozumień wskazane jest przeprowadzenie wizji w terenie przed przygotowaniem oferty.

IV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:

- Józef Nykaza, kierownik działu zaopatrzenia w wodę, Stacja Uzdatniania Wody w Szaflarach, tel. 18 2754682, tel. 608 305 943, e-mail: jozef_nykaza@mzwik.nowytag.pl

V. Pożądany termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od podpisania umowy.

VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Cena ofertowa ryczałtowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
Do realizacji wybrana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową.

VII. Sposób przygotowania i przesłania ofert :

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy przesać drogą e-mailową na adres: barbara_apostol@mzwik.nowytag.pl w terminie do 25 czerwca 2018 roku.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

VIII. Forma wynagrodzenia i płatność :

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich.

Wynagrodzenie płatne jednorazowo na podstawie faktury, której podstawą wystawienia będzie podpisany przez obydwie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru wykonanych prac.

- IX. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem ze względu na błędne skalkulowanie ceny.

W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.

- X. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
dr inż. Mariusz Łatowicz