





STUDNIA TWORZYWOWA Ø425mm
(S 3.1; S8.1; S8.2; S9.1; S9.3; S.10.1;
S12)



- Oznaczenia:
- H1 – wysokość kinety
 - H2 – długość rury trzonowej
 - H – całkowita wysokość studni wg profilu podłużnego
 - DN – średnica rury wlotowej i wylotowej wg profilu podłużnego
 - 1 – Fundament z betonu C12/15 grubości 20 [cm]
 - 2 – Grunt rodzimy

		EKKOM Sp. z o.o. ul. dr. Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40 e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl				
<i>Inwestor:</i> Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. ul. Długa 21 34-400 Nowy Targ		<i>Nazwa opracowania:</i> Część A: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granicy zabudowań z odprowadzeniem do ul. Waksmundzkiej”				
<i>Tytuł rysunku:</i> Studnia kanalizacyjna tworzywowa Ø425mm						
<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Specjalność</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>	<i>Stadium</i>	<i>Skala</i>
<i>Projektant</i>	mgr inż. Kinga Lichosy	Instalacyjna	VAP 0224/POOS/11		PW	1:25
<i>Projektant</i>	mgr inż. Tomasz Jagusiak	Instalacyjna	MAP/0268/PBS/17			
<i>Sprawdzający</i>	mgr inż. Małgorzata Świętkiewicz	Instalacyjna	VAP/0311/P3S/17		<i>Branża</i>	<i>Nr rys.</i>
					—	KS4.2
Kraków, czerwiec 2018r.			<i>Umowa nr</i>	ZP.272.4.9.17/1		