



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nasz znak: DOK.600.1.162.18.PW

Nowy Targ, 10.09.2018 r.

**Biurow Projektów i Realizacji
Inwestycji „Meander”
Plac Słowackiego 8
34 - 400 Nowy Targ**

Dotyczy: warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego w rejonie ul. Kokoszków Boczna w Nowym Targu osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, działki nr ewid. 6717/25, 6717/30, 6717/31, 6664/15.

Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

Poniżej podajemy warunki techniczne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

1. Odprowadzenie ścieków bytowych należy zaprojektować do kanalizacji $\varnothing 200$ PVC zlokalizowanej w ul. Kokoszków Boczna. Włączenie do kanalizacji projektować przez istniejącą lub nowo dobudowaną studnię przyłączeniową na tym kolektorze (punkt włączeniowy na odcinku S1 - S2 na załączonej mapie), poprzez przejście szczelne. W przypadku dobudowy na kolektorze głównym, należy przewidzieć studnię przyłączeniową betonową $\varnothing 1000$, z konusem niesymetrycznym stożkowym, z przykryciem włazem żeliwnym klasy D400. Materiał włazów - żeliwo szare. Włazy z uszczelką gumową bez zawiasów, DIN PN - EN 124, z logo „Wodociągi - Kanalizacja - Nowy Targ”. Ten sam typ studni, należy przewidzieć na projektowanym w drodze miejskiej odcinku kanalizacji sanitarnej. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy projektować z rur PVC $\varnothing 200$, o sztywności obwodowej min. SN 10.
2. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej inwestycji, należy sporządzić dokumentację projektową i uzgodnić w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. Dokumentacja powinna zawierać kompletne rozwiązania techniczne i materiałowe.
3. W załączeniu mapa z proponowaną lokalizacją miejsca przyłączenia.
4. Integralną częścią wydanych warunków technicznych jest „Instrukcja wytycznych do projektowania sieci i obiektów sieciowych MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”.

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
dr inż. Janusz Kalawiec

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik + mapa
2. A/a

[Podpis]

