

V. UZGODNIENIA

C. Wykaz załączonych uzgodnień i opinii:

1. Warunki techniczne MZWIK Sp. z o.o. znak DRE.500.22.17.mk z dnia 2017.10.30
2. Uzgodnienie dokumentacji MZWIK Sp. z o.o. znak: DRE.500.22.2017 z dnia: 23.11.2017
3. Decyzja Burmistrza Miasta Nowy Targ zgoda na wejście w teren znak: DIT.7230.349.2017 z dnia: 16.11.2017
4. Uzgodnienie dokumentacji Burmistrz Miasta Nowy Targ znak: DIT 7230.349.2017r z dnia : 01.12.2017
4. Uzgodnienie dokumentacji WUOZ w Krakowie Delegatura Nowy Targ znak: OZNT. 5183.2242017AP z dnia: 20.11.2017
5. Odpis protokołu Narady koordynacyjnej z dnia: 28.11.2017 znak: 6630.1.118.2017
6. Uzgodnienie dokumentacji PPIS w Nowym Targu znak: PSSE.NNZ.420-329-2/17 z dnia: 04.12.2017



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 30-10-2017

**Nadzory budowlane
Kosztorysowanie, Projekty
mgr inż. Janina Urban**

**34-471 Ludźmierz
ul. Krótka 6**

Nasz znak: DRE. 500.22.17.MK

Dotyczy: **warunków technicznych do projektowania:**
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w ul. Zacisze w Nowym Targu”

Poniżej podajemy warunki do projektowania jak wyżej:

I. WODOCIĄG

1. zaopatrzenie przedmiotowego obszaru w wodę możliwe jest z wodociągu fi 150 żel. w ul. Zacisze,
2. wodociąg projektować z rur PE100 PN16, zgrzewanymi doczołowo ze ściankami wzmocnionymi typu TS (RC) w przypadku stosowania technologii bezwykopowych, przyłącza z PE fi 40, do zaworu głównego za wodomierzem fi 15 na konsoli,
3. średnicę wodociągu przyjąć fi 110, ze względu na brak możliwości dalszego rozwoju budownictwa w tym rejonie, jednocześnie zapewniając potrzeby p.poż.,
4. na końcówce wodociągu, w najwyższym punkcie zaprojektować hydrant, który będzie pełnił również zadanie odpowietrzenia wodociągu, a w najniższym punkcie spust wody z rurociągu,
5. stosować armaturę uznanych producentów. Armaturę wodociągową, tj. zasuwy, kolana stopowe hydrantów montować na podporze z blozków betonowych,
6. na sieci zaprojektować hydranty z priorytetem nadziemnych wg przepisów. Hydranty winny posiadać certyfikaty:
 - Państwowego Zakładu Higieny – Warszawa oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony p.pożarowej – Józefów k/ W-wy,
 - pozostałe materiały użyte do budowy wodociągu aprobaty techniczne do stosowania w instalacjach wody pitnej,
7. stosować skrzynki zasuwy duże wg PN-85/M-74081 (DIN 4056), zarówno na sieci rozdzielczej jak i przyłączach,
8. armaturę oznakować tabliczkami z pomiarami umieszczonymi w trwałych punktach, trasę wodociągu znakować taśmą z wkładką metalową,
9. na czas robót zapewnić dostawę wody dla odbiorców.

II. KANALIZACJA SANITARNA

1. miejscem wpięcia projektowanego kanału do istniejącej sieci w ul. Zacisze będzie studnia przy budynku nr 9 (rzędne 587,12/ 583,60). Należy przewidzieć w kosztorysie remont tej studni,
2. przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej winny być zastosowane reguły:
 - stosować włazy żeliwne (żeliwo szare) z wkładką tłumiącą wg normy DIN EN 124, bez zawiasu klasy D 400 z logo Wodociągi-Kanalizacja-NowyTarg,
 - studzienki prefabrykowane betonowe fi 1000, z ostatnim kręgiem stożkowym, niesymetrycznym, tzw. konus, przewody z rur PVC lite fi 200 o sztywności obwodowej SN12 w drogach, w terenach zielonych i przyłączach dopuszcza się SN8 i studnie PVC,
 - nie dopuszcza się wprowadzanie przykanalików poprzez trójnik (wyłącznie poprzez studnie rewizyjne),

Przy projektowaniu sieci należy dostosować się do opracowania „Wytyczne projektowania i wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania. Cz.I Sieci wodociągowe i kanalizacyjne” MZWiK Sp. z o.o., wrzesień 2017r.”

Otrzymują:

1x Adresat

1x A/a

PREZES Zarządu
(mgr inż. Dariusz Łatawiec)

Telefon: 18 266 36 14

Fax: 18 266 58 91

www.mzwik.nowytarg.pl
e-mail: mzwik@mzwik.nowytarg.pl



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ 23-11-2017

**Nadzory budowlane
Kosztorysowanie, Projekty
mgr inż. Janina Urban**

**34-471 Ludźmierz
ul. Krótka 6**

Nasz znak: DRE. 500.22.17.MK

Dotyczy: **uzgodnienia dokumentacji projektowej pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w ul. Zacisze w Nowym Targu”**

Przedstawiony projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego j.w. uzgadniamy pozytywnie.

Otrzymują:
1x Adresat
1x A/a

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Łotwiec



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Targu sp. z o.o.
ul. Długa 21
34-400 Nowy Targ
Pełnomocnik
Pani
Janina Urban
Nadzory Budowlane Kosztorysowanie, Projekty
ul. Krótka 6
34-471 Ludźmierz**

DECYZJA BURMISTRZA MIASTA

Nasz znak: DiT.7230.349.2017
Nowy Targ, 16.11.2017 r.

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1257), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) Burmistrz Miasta Nowy Targ po rozpatrzeniu złożonego przez Panią Janinę Urban działającą w imieniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o., ul. Długa 21, wniosku o pozwolenie na umieszczenie w pasie drogowym ul. Zacisze, działki ewid. nr 4306, 4355/3 urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

p o s t a n a w i a:

1. Wyrazić zgodę na umieszczenie w pasie drogowym ul. Zacisze, działki ewid. nr 4306, 4355/3 urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, na następujących warunkach:

1) przed przystąpieniem do wykonania robót należy złożyć do Zarządcy Dróg Gminnych Urzędu Miasta Nowy Targ wniosek, celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami i dokonania opłat wynikających z Ustawy. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej;

2) sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową w działce ewid. nr 4355/3 należy wykonać w tym samym czasie co sieć kanalizacji opadowej w przeciwnym wypadku, nawierzchnię drogi, po przekopach należy odtworzyć, na całej szerokości, na warunkach:

- a) wykonać całkowitą wymianę gruntu w wykopie
- b) do wymiany gruntu zastosować pospółkę naturalną – warstwa dolna, tłuczeń – warstwa górna zagęszczona mechanicznie warstwami co 20 cm;
- c) górna warstwa podbudowy grubości 30 cm na całej szerokości;
- d) warstwa wiążąca mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 6 cm na całej szerokości;
- e) warstwa ścieralna mieszanki mineralno-asfaltowej, o grubości 5 cm na całej szerokości;

Sekretariat Burmistrza

tel. 18-26-11-242
tel. 18-266-28-91
fax. 18-266-23-12

e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
e-mail: burmistrz@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 101, I piętro

- 3) w związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, po wykonaniu robót Zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej corocznie pobierze opłatę za zajęcie pasa drogowego;
- 4) w okresie 2 lat inwestor odpowiada za wszelkie usterki techniczne odtworzonych nawierzchni, termin rękojmi lub gwarancji zaczyna się liczyć od dnia komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego;
- 5) niedopełnienie obowiązku uzyskania zezwolenia i uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego celem wykonania prac oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego spowoduje naliczenie kar pieniężnych w wysokości dziesięciokrotnych opłat;
- 6) prace polegające na rozkopaniu nawierzchni pasa drogowego nie mogą być prowadzone w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego;
- 7) integralną częścią niniejszej decyzji jest mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionymi sieciami.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. Pani Janina Urban działająca w imieniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o. o., ul. Długa 21, złożyła pismo o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym ul. Zacisze, działki ewid. nr 4306, 4355/3 urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Burmistrz Miasta Nowy Targ jako zarządca drogi wyraził zgodę na umieszczenie w/w urządzeń.

Decyzję wydaje się na podstawie informacji zawartych we wniosku dotyczącym zajęcia pasa drogowego. Ustalenia niniejszej decyzji wynikają z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, która w art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 39 ust 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 precyzuje uprawnienia Burmistrza Miasta w zakresie wydawania zezwoleń na zajmowanie odcinka pasa drogowego na terenie Miasta oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi właściciel.”

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, **przed uzyskaniem pozwolenia na budowę**, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;

Niniejsza decyzja nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Na niniejszą decyzję służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowy Targ w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/a.

zup. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Wobec zrzeczenia się prawa do wniesienia
odwołania na podstawie art. 127a Kpa
decyzja ta z dniem
stała się ostateczna i prawomocna
Nowy Targ, dnia

17.11.2017
17.11.2017

awskie



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

**Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Targu sp z o. o.
ul. Długa 21
34-400 Nowy Targ**

Nasz znak: DiT.7230.349.2017

Nowy Targ, 01.12.2017 r.

Na podstawie art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 4, art. 21 ust. 1 a, art. 39 ust. 3 a pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ze zm.) upoważnienia z dnia 31.08.2015 r. znak: AiK.0052.8.2015.II. do wydawania w imieniu Burmistrza Miasta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2017 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji budowlanej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Zacisze, działki ewid. nr 4306, 4355/3,

Burmistrz Miasta Nowy Targ
postanawia wyrazić następujące stanowisko:


Uzgadniam przedstawiony projekt budowlany w zakresie przebiegu trasy: sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym, ul. Zacisze, działki ewid. nr 4306, 4355/3.

Trasy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przedstawione do zaopiniowania, są zgodne z trasami przedstawionymi w załączniku do decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16.11.2017 r. znak: DiT.7230.349.2017.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest załącznik mapowy sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mariusz Twaróg
D.O. Kierownik Referatu



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

Znak: PSSE.NNZ.420-329-2/17

Nowy Targ, dnia 04.12.2017r.

**Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21
34-400 Nowy Targ**

OPINIA SANITARNA Nr 130/2017

Na podstawie art. 12 ust 1 i art. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1261) w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 roku poz. 1989) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu**, po zapoznaniu się z dokumentacją inwestycji: „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Nowym Targu**”
Jednostka Projektowa: Nadzory Budowlane Kosztorysowanie, Projekty

mgr inż. Janina Urban ul. Krótka 6, 34-471 Ludźmierz

u z g a d n i a
przedłożoną dokumentację
bez zastrzeżeń

UZASADNIENIE

Pełnomocnik inwestora zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o uzgodnienie dokumentacji projektowej w/w inwestycji.

Przedmiotem uzgodnienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Nowym Targu.

Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie objętym niniejszą dokumentacją przewiduje się do realizacji w jednym zadaniu inwestycyjnym: Pas zajęcia terenu na czas prowadzenia robót do 2.5 mb – wykop wąsko przestrzenny szalowany, z uwagi na drogi miejskie, dojazdowe do posesji oraz prowadzenie robót ogrodach przydomowych.

Włączenie kanalizacji sanitarnej: nastąpi do istniejącego kolektora Ø200mm usytuowanego w drodze miejskiej. Studnia o rzędnej posadowienia 587.12/583.60. Projektuje się rurociągi PE Ø200 (RC, TS), PVC-U Ø200 SN 12 Ø160 lite SN8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209

Za zgodność z oryginałem
data
mgr inż. Janina Urban

Studnie na kanalizacji wstawowe betonowe na uszczelki gumowe Ø1000mm studnie z tworzyw sztucznych na kolektorach 160mm. Długości: Ø200 L = 95,70m Ø160 L = 27,5m.

Włączenie przebudowywanego wodociągu PE 100 PN 16 do istniejącego wodociągu nastąpi do istniejącego trójnika Ø150/100 na istniejącym wodociągu za istniejącą zasuwą, która zostanie wymieniona na nową (działka ewid. nr 4306 droga miejska). Projektuje się rurociągi PE PN16 Ø110mm L = 133,5m, przyłącza PE Ø40mm L = 29,1m.

Ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej będą miały właściwości fizyko-chemiczne odpowiadające typowym ściekom bytowo-gospodarczym, ponieważ ich źródłem są gospodarstwa domowe.

Wyklucza się możliwość odprowadzenia kanalizacją sanitarną wód opadowych, gnojowicy lub nie podczyszczonych ścieków przemysłowych.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji będą odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia: 07.06.2001r (Dz.U.Nr.72 poz.747 z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.14.07.2006r (dz.U.Nr.136,poz.964 z późniejszymi zmianami).

Przewidziano do podłączenia 4 budynki mieszkalne tj. około 16 mieszkańców. Teren gdzie projektowana jest kanalizacja jest terenem średnio zagospodarowanym. Posiada on jednak sieć wodociągową, którą ujęto do wymiany w opracowaniu, koniecznością jest aby uregulować gospodarkę wodno-ściekową w tym rejonie. Przewidywana ilość ścieków bytowo-gospodarczych na dzień dzisiejszy około:

- $Q_{sr.d} = 2.00 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{d.max} = 2.6 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{h.max} = 0.053 \text{ l/s}$

Ścieki odprowadzane będą na Oczyszczalnię Ścieków w Nowym Targu.

Przedłożoną dokumentację uzgadnia się pozytywnie pod względem wymagań sanitarno-higienicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422), Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566), a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 roku poz. 1989).

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Zacisze w Nowym Targu”**, na której znajduje się klauzula uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji **Opinii Sanitarnej**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu
mgr inż. Jolanta Bakala

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x Nadzory Budowlane Kosztorysowanie, Projekty mgr inż. Janina Urban ul. Krótka 6,
34-471 Ludźmierz

1 x a/a NZ w/m wyk. A.Walery tel. 18 2662914 wew. 304

20. 11. 2017

Nowy Targ

Pani Janina Urban
ul. Krótka 6
34 – 471 Ludźmierz

Dot. Przebudowy kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Zacisze w Nowym Targu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2017r. (data wpływu: 12.10.2017r.), uzupełnionego o brakujące dokumenty pismem z dnia 09.11.2017r. (data wpływu: 09.11.2017r.), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu działając na podstawie § 4 pkt.10 oraz § 11 obowiązującego m.p.z.p. Miasta Nowy Targ – Nowy Targ 24 (Dział), zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ Nr XLIII/373/2014 z dnia 12 maja 2014r. stwierdza, iż inwestycja polegająca na przebudowie kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Zacisze w Nowym Targu, jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i opiniuje ją pozytywnie z następującym zastrzeżeniem:

1. Przed przystąpieniem do fazy realizacji inwestycji należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badań archeologicznych wraz z podaniem danych osoby sprawującej nadzór archeologiczny nad prowadzoną inwestycją w związku z faktem, iż w rejonie prowadzenia inwestycji występują stanowiska archeologiczne.

Załączniki:

1. Opieczętowany 1 egz. projektu zagospodarowania.

Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków



mgr Paweł Dziuban
Kierownik Delegatury w Nowym Targu

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik nr 1
2. a/a



STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydlivego 14
tel./fax (018)2663174 e-mail: zudp@nowotarski.pl

Nowy Targ dn. 28.11.2017

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ z dnia 28.11.2017 do sprawy znak: 6630.1.118.2017

Wasz znak:

z dnia: 17.11.2017

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 i Nr 120 poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 897), oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.), zespół koordynujący

UZGADNIA

lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków

w miejscowości: Nowy Targ - ul. Zacisze

Wnioskodawca: Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, Projekty
mgr inż. Janina Urban
Krótka 6
34-471 Ludźmierz

Stanowiska uczestników narady:

1. Wnioskodawca: nieobecny.
2. Burmistrz Miasta Nowy Targ: nieobecny.
3. Piotr MACIASZ - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu: Bez uwag.
4. Stanisław REMIASZ - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie:
 - a) Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustrojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
 - b) Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego 0.5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/.
Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
 - c) Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:
 - linii nN - 1 m,
 - linii SN - 2 m
 - linii WN - 5 m
 - d) Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

e) Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.

5. ORANGE Polska S.A. - nieobecny.

6. Małopolska Sieć Szerokopasmowa TELEKOM sp. z o.o. Kraków: nieobecny.

7. Tadeusz BURMISTRZ - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Nowym Targu:

- a) Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwego terenowo RDG.
- b) Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych.
- c) Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
- d) Skrzyżowanie kanalizacji z gazociągami wybudowanym przed 2002 r zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

8. Przemysław WEREWKA - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nowy Targ:

Projekt branżowy dostarczyć do MZWIK w celu wydania warunków wykonawczych.

Z up. STAROSTY

Antoni Kolasa
Przewodniczący Nadzoru Kierownictwa