



Nowy Targ, 18.08.2022

ZS.261.9.2022

Dotyczy : postępowania na zakup i montaż zestawu hydroforowego na hydroforni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do treści zaproszenia do złożenia oferty.

Pytanie:

Proszę o informacje w oparciu o jaką aplikację SCADA zbudowana jest wizualizacja. Czy zamawiający posiada licencję lub wersję edytowalną pozwalającą wprowadzać zmiany w wizualizacji? Czy wizualizacja znajduje się na stanowisku lokalnym, czy zdalnym?

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych.

Odpowiedź:

Wizualizacja, do której należy wykonać wpięcie hydroforni, zbudowana jest w oparciu o aplikację TelWin SCADA. Zamawiający posiada wizualizację systemu w oparciu o system „chmurowy” i wizualizację pracy tego systemu poprzez przeglądarkę stron internetowych. Zamawiający posiada licencję na podgląd, natomiast nie może bezpośrednio wprowadzać zmian w wizualizacji. Nadzór nad oprogramowaniem SCADA prowadzi firma Medas Sp. z o.o., ul. Gajowa 16, 40-721 Katowice.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych.

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Łatawiec

*h
sh*