



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

ZS.260.36.2023

Nowy Targ, 09.10.2023 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 130 000 złotych, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wymiana układu sterowania dla wirówki zagęszczającej osad nadmierny.

III. Zakres, opis i zasady realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Zakres prac w istniejącej rozdzielni:

- montaż nowego zestawu sterownika PLC (Siemens S7 1200) wraz z kartami wejść/wyjść cyfrowych i analogowych
- montaż kolorowego panelu dotykowego 10"
- wykonanie nowego projektu programu dla sterownika PLC oraz nowego projektu programu dla panelu dotykowego HMI
- wymiana przekaźników pomocniczych, okablowanie sygnałowe napięcia 24 VDC
- montaż przetworników separujących w obwodach analogowych wejściowych
- stworzenie nowego projektu elektrycznego rozdzielni
- sprawdzenie (w przypadku konieczności naprawa) połączeń siłowych
- wymiana uszkodzonego falownika Vacon typ: NXL00235C2H1SSV00B2 (dopuszczalny równoważny zamiennik innej firmy)
- dostarczenie instrukcji obsługi nowego panelu obsługowego instalacji
- uzgodnienie sposobu sterowania regulacją wydajności pomp, a w szczególności pompy osadu zagęszczonego
- uruchomienie i rozruch technologiczny maszyny

Sposób sterowania regulacją wydajności pomp, a w szczególności pompy osadu zagęszczonego należy uzgodnić z Kierownikiem oczyszczalni ścieków.

UWAGA!

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie przed przygotowaniem i złożeniem oferty, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Termin należy uzgodnić telefonicznie z P. Grzegorzem Nowakiem.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

V. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Kierownik oczyszczalni ścieków: Grzegorz Nowak
tel.: 609 194 500, e-mail: grzegorz_nowak@mzwik.nowytarg.pl

VI. Opis sposobu przygotowania Oferty:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku – załącznik nr 1.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy.
4. W formularzu oferty Wykonawca określi cenę ryczałtową ofertową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa (ryczałtowa) **musi zawierać** wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz koszty nie wymienione w zaproszeniu do złożenia oferty, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest również podać % wysokości należnego podatku VAT i jego kwotę.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę, na druku wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 – należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w nieprzekraczalnym terminie do **16.10.2023, poniedziałek, godz. 10⁰⁰**.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: **16.10.2023 roku, poniedziałek, godz. 10³⁰**

VII. Kryteria oceny ofert:

- a) cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.

VIII. Požadany/wymagany termin realizacji:

2 tygodnie od daty podpisania umowy

IX. Wymagany okres rękojmi i gwarancji: 24 miesiące

Gwarancja obejmuje:

- zamontowane nowe urządzenia (zestaw sterownika, moduły, panel dotykowy, przekaźniki, falownik itp.)
- poprawność działania wykonanego programu na sterownik PLC oraz panel HMI

Gwarancja nie obejmuje elementów rozdzielni niepodlegających wymianie w zakresie omawianej oferty.

X. Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, której podstawą wystawienia będzie podpisany przez obydwie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

- XI.** Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
- XII.** Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- XIII.** Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik - Ogólna klauzula informacyjna ODO.
- XIV.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Melkiewicz

**MIEJSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
w Nowym Targu Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, ul. Długa 21
tel. 18 266 36 14, fax 18 266 58 91
NIP 7352869568, REGON 386273119