



ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań
Oddział w Krakowie
ul. Częstochowska 61, 32-085 Modlnica



AB 1473

Raport nr 24950/2025 Str 1/2

Data wydania: 17-03-2025

Nr Analizy: KH / 643 / 25
Data pobrania: 12-03-2025
Data przyjęcia: 12-03-2025
Data rozpoczęcia badania: 12-03-2025
Data zakończenia badania: 15-03-2025
Kod Klienta: PL0355

Zleceniodawca:
ALS Poland Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 23

43-430

Skoczów

Jednostka: Oddział w Skoczowie

Identyfikacja próbki:

26164 / 25

Produkt: hydrofornia Kowaniec (Willowa)

Miejsce Pobrania: hydrofornia Kowaniec (Willowa) Nowy Targ

Opakowanie: sterylna plastikowa butelka z tiosiarczanem sodu

Godzina Pobrania: 9:15

Plan pobierania próbek: Klient nie określił.

Masa/objętość/powierzchnia: 500 ml

Temperatura przy przyjęciu (°C): 3,7

Obserwacje: Osoba pobierająca: G.Grzesiak – próbkobiorca ALS Poland Sp. z o.o. Procedura pobierania próbek: obszar regulowany prawnie PN-EN ISO 19458:2007. Temperatura próbki podczas pobrania: 9,5 °C. Woda do spożycia. Próbkę przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Analiza	Wynik	Jednostka	RV	LV	S.Z.
<i>Metoda</i>					
Liczba bakterii grupy coli <i>PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04</i>	0	jtk/100ml		=0 [914]	Z
Liczba Escherichia coli <i>PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04</i>	0	jtk/100ml		=0 [914]	Z
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C <i>PN-EN ISO 6222:2004</i>	0	jtk/1 ml	<=100 [914]		Z

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Krakowie w zakresie wszystkich parametrów i metod badawczych przedstawionych w niniejszym raporcie oraz w zakresie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z decyzją nr 81/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. Kryterium: [914] - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do stwierdzenia zgodności zastosowano zasadę podejmowania decyzji opartą na prostej akceptacji (ryzyko błędnej akceptacji i błędnego odrzucenia do 50%).

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04: metoda filtracji membranowej. Inkubacja pożywki: agar CCA w 36 ± 2 °C przez 21-24h.

PN-EN ISO 6222:2004: metoda płytkowa (posiew wgłębny). Temperatura inkubacji pożywki agarowej z ekstraktem drożdżowym: 22 ± 2 °C przez 68±4h.

Edyta Gabryel



ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań
Oddział w Krakowie
ul. Częstochowska 61, 32-085 Modlnica



Raport nr 24950/2025 Str 2/2

Data wydania: 17-03-2025

Nr Analizy: KH / 643 / 25
Data pobrania: 12-03-2025
Data przyjęcia: 12-03-2025
Data rozpoczęcia badania: 12-03-2025
Data zakończenia badania: 15-03-2025
Kod Klienta: PL0355

Zleceniodawca:
ALS Poland Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 23

43-430

Skoczów

Jednostka: Oddział w Skoczowie

Identyfikacja próbki:

26164 / 25

Produkt: hydrofornia Kowaniec (Willowa)

Miejsce Pobrania: hydrofornia Kowaniec (Willowa) Nowy Targ

Opakowanie: sterylna plastikowa butelka z tiosiarczanem sodu

Godzina Pobrania: 9:15

Plan pobierania próbek: Klient nie określił.

Masa/objętość/powierzchnia: 500 ml

Temperatura przy przyjęciu (°C): 3,7

Obserwacje: Osoba pobierająca: G.Grzesiak – próbkobiorca ALS Poland Sp. z o.o. Procedura pobierania próbek: obszar regulowany prawnie PN-EN ISO 19458:2007. Temperatura próbki podczas pobrania: 9,5 °C. Woda do spożycia. Próbkę przy przyjęciu bez zastrzeżeń

Oznaczenia i informacje:

Lista Skrótów: jtk- jednostki tworzące kolonię; 10[^] - zapis wykładniczy; U- niepewność pomiaru; LS- liczba szacunkowa; RV- wartość zalecana; LV- wartość graniczna; PV- wartość parametryczna; Z- Zgodny; A- Akceptowalny; NZ- Niezgodny; S.Z.- Stwierdzenie zgodności. Niepewność oceniona została tylko i wyłącznie dla pomiaru daną metodą badawczą. Laboratorium zidentyfikowało wszystkie istotne źródła niepewności metody (dotyczy metod jakościowych). Ocena niepewności wyników badań ilościowych jest podawana tylko w zakresie oznaczalności metody, kiedy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, jest to uzgodnione z klientem lub, gdy niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą. Oceniona niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Analiza oznaczona symbolem (a) została wykonana u zewnętrznego dostawcy badań. Badanie jest objęte zakresem akredytacji.
Analiza oznaczona symbolem * nie jest objęta zakresem akredytacji.

Wyniki dotyczą wyłącznie próbek badanych.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność wyłącznie od momentu przekazania próbek do laboratorium, w przypadku, gdy próbki dostarczone są przez klienta; Laboratorium ponosi odpowiedzialność za próbkę od chwili jej pobrania, gdy próbkę pobiera próbkobiorca ALS. Pobór próbek nie jest objęty zakresem akredytacji.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w raporcie, poza informacjami dostarczonymi przez klienta, które są zidentyfikowane poprzez podkreślenie.

Dokument został wygenerowany elektronicznie. Częściowe kopiowanie tego dokumentu jest zabronione.

Edyta Gabryel