



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 18.04.2025 r.

ZS.261.8.2025

Dotyczy: postępowania na wykonanie regeneracji czterech studni S-1, S-11, S-19, S-23 na ujęciu wody podziemnej „Równia Szaflarska” w Nowym Targu

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do postępowania.

Pytanie 1.

Proszę o informacje o obecnej kondycji studni ujętych w zapytaniu. Interesuje mnie wydajność i poziom lustra dynamicznego

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że obecnie studnie eksploatowane są na poziomie:

S – 23 - Q 14 m³/h - zw. eks. 17,3 m. ppt

S – 19 - Q 14 m³/h - zw. eks. 18,5 m. ppt

S – 11 – Q 7,5 m³/h - zw. eks. 15,5 m. ppt

S – 1 – Q 8 m³/h - zw. eks. 15,4 m. ppt

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wielkiewicz