



Nowy Targ, 24.06.2025 r.

ZS.262.9.2025

Dotyczy: postępowania na wymianę zestawu hydroforowego – hydrofornia Kokoszków

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do postępowania.

Pytanie 1.

Czy pompownię należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu? Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedzi na pytania:

- a. Jaki system monitoringu i wizualizacji obiektów funkcjonuje obecnie u Zamawiającego? Prosimy o podanie nazwy i producenta oprogramowania, które należy rozbudować w ramach zadania inwestycyjnego?
- b. Czy Inwestor jest w posiadaniu kodu źródłowego oprogramowania wizualizacyjnego do którego należy wpiąć nową wizualizację, jeśli tak to czy udostępni go wykonawcy w celu umożliwienia wykonania prac dla obiektów.
- c. W wypadku braku możliwości udostępnienia kodu źródłowego prosimy o podanie nazwy i adresu firmy zajmującej się konserwacją istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego.
- d. W wypadku braku możliwości udostępnienia kodu źródłowego prosimy też o udzielenie informacji czy Inwestor ustalił z firmą zajmującą się konserwacją systemu wizualizacyjnego jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu?

Odpowiedź 1.

- Ad. a) System monitoringu sieci wodociągowej oparty na oprogramowaniu TelWin SCADA, producent TEL-STER Sp. z o.o.
- Ad. b) Zamawiający nie posiada możliwości udostępnienia kodu źródłowego w celu wpięcia wizualizacji obiektu
- Ad. c) Firma zajmująca się konserwacją systemu monitoringu sieci wodociągowej: MEDAS Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 2A, 43-190 Mikołów
- Ad. d) Informujemy, że Zamawiający ustalił z firmą zajmującą się konserwacją systemu wizualizacyjnego jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wódkiewicz