

Nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu oraz ujednoczenie opisów:

1. warstwa P1 – wprowadza się jednolity opis warstwy

P1 $U_c < 0,5$

- płytki ceramiczne / wykładzina PCV 2cm
- wylewka cementowa ~~typu mixokret~~ 6cm
- folia PE
- styropian podłogowy 8cm
- ~~folia PE~~ **papa termozgrzewalna o gr. minimum 4 mm na osnowie z welonu szklanego , bitum modyfikowany SBS**
- chudy beton 10cm
- zagęszczana podsypka piaskowa ~ 40cm
- grunt rodzimy

2. warstwa SF 1 – wprowadza się jednolity opis warstwy

- folia kubełkowa
- styropian XPS $\lambda = 0,037$ 10cm
- hydroizolacja lekka z mas bitumicznych
- żelbet 24cm
- hydroizolacja lekka z mas bitumicznych

3. opis techniczny architektury punkt 17 D „izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ” wiersz „ściana fundamentowa” (strona 30) – wprowadza się aktualny opis materiałów:

Izolacja pionowa:

masa asfaltowo-kauczukowa , wodorozcieńczalna , jednoskładnikowa – grubość warstwy minimum 2 mm.

Izolacja pozioma :

- a) Izolacja pozioma pod ścianami murowanymi : 1x papa termozgrzewalna o gr. minimum 4 mm na osnowie z welonu szklanego , bitum modyfikowany SBS. Powierzchnię przed ułożeniem papy należy oczyścić i zagruntować gruntem bitumicznym. Papę należy zgrzewać na całej powierzchni izolacji poziomej.
- b) Izolacja pozioma ścian fundamentowych w miejscach przejścia zbrojenia : z dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie cementu

4. Opis techniczny architektury punkt 17 D „izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe ” wiersz „ławy fundamentowe” (strona 30) – wprowadza się wyjaśnienie:

Izolacja pozioma nie będzie wykonywana na ławie fundamentowej tylko na ścianach fundamentowych

5. Daszek nad wejściem – daszek systemowy szklany , transparentny, na odciągach. Okucia ze stali nierdzewnej.

6. Podbitki – z deski elewacyjnej świerkowej na pióro – wpust. Deski zabezpieczone przeciw korozji biologicznej oraz przeciw oddziaływaniu warunków atmosferycznych poprzez

malowanie impregnatem. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Podbitki należy montować od spodu krokwi.

7.Opis płytek podłogowych zawarty na rysunkach A.11 i A12 „Płytki ceramiczne 60x60 cm , drewnopodobne, R11, PEI 4 „ zastępuje się opisem „płytki ceramiczne 60x60 cm R10 w odcieniu szarości”.

8.Należy wykonać oznakowanie krawędzi rozpoczynających i kończących bieg schodów poprzez zastosowanie płytek o innym odcieniu zgodnie z Warunkami technicznymi § 306.

