



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ, 15.01.2026 r.

ZS.262.20.2025

Dotyczy: postępowania na Rozbiórkę obiektu magazynowego oraz budowę budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną stanowiącego zaplecze socjalne dla pracowników oczyszczalni ścieków

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejne zapytania do postępowania.

Pytanie 1.

Czy sieć preizolowana tj. C.O. zgodnie PZT jest objęta przetargiem?

Odpowiedź 1.

Tak, jest, należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2.

Czy wymienniki płytowe dla C.O. i C.W.U. podlegają wycenie? Brak pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź 2.

Tak. Wszystkie zaprojektowane elementy należy wycenić. Kosztorys nie stanowi podstawy do wyceny, a jest jedynie materiałem pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt.

Pytanie 3.

Czy w opinii zamawiającego nie jest prostszym rozwiązaniem dobór kompaktowego węzła dla potrzeb C.O., C.T. i C.W.U.? Takie rozwiązanie ograniczy miejsce potrzeby do montażu, poprawi estetykę wykonania oraz możliwość regulacji.

Odpowiedź 3.

Należy wykonać zgodnie z projektem. Opis techniczny instalacji sanitarnych znajduje się w punkt 6.2.1.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wiekiewicz