

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 366273119

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** Długa 21

**1.4.2.) Miejscowość:** Nowy Targ

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 34-400

**1.4.4.) Województwo:** małopolskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 18 266 36 14

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@mzwik.nowytarg.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mzwik.nowytarg.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00140806

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2026-03-05

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00139160

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu

Po zmianie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym na os. Niwa w Nowym Targu, odcinek PS4 i PS6

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu.

Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Niwa Zachodnia, Gmina Nowy Targ obejmować będzie:

a) ETAP I

Niwa przepompownia PS6

Zestawienie robót:

- 1) Rurociągi PVC SN12 DN200 – 106,37 m.b.
- 2) Rurociągi PE 100 RC PN10 DN225 – 52,00 m.b. (przewiert)
- 3) Rurociągi PE DN110 – 198,41 m.b.
- 4) Rurociągi PVC SN8 DN160 – 7,25 m.b.
- 5) Studnie betonowe DN1000 – 5 szt.
- 6) Studnie betonowe czyszczakowe DN1000 – 4 szt.
- 7) Studnie PVC DN425 – 2 szt.
- 8) Przepompownia PS6 – 1 kpl.
- 9) Odtworzenie nawierzchni:
- 10) Podbudowa z kruszywa – 426,00 m2
- 11) Płyty betonowe – 174,00 m2 (zał. 80% odzysku, rozebranie i ponowne ułożenie)

b) ETAP II

Niwa przepompownia PS4

Zestawienie robót:

- 1) Rurociągi PVC SN12 DN200 – 393,14 m.b.
- 2) Rurociągi PE DN110 – 335,40 m.b.
- 3) Rurociągi PVC SN8 DN160 – 173,13 m.b.
- 4) Studnie betonowe DN1000 – 20 szt.
- 5) Studnie betonowe czyszczakowe DN1000 – 7 szt.
- 6) Studnie PVC DN425 – 14 szt.
- 7) Przepompownia PS4 – 1 kpl.
- 8) Odtworzenie nawierzchni:
- 9) Podbudowa z kruszywa – 1 227,00 m2
- 10) Nawierzchnia asfaltowa – 1 227,00 m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółową lokalizację inwestycji oraz opis stanu istniejącego, zawierają załączniki do niniejszej SWZ:

Załącznik nr 4 Wzór umowy.

Załącznik nr 14 Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 12 Projekt budowlany

Załącznik nr 13 Projekt wykonawczy

Załącznik nr 11 Pozwolenie na budowę nr 679/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 10 STWiORB

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym na os. Niwa w Nowym Targu, odcinek PS4 i PS6.

Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Niwa Zachodnia, Gmina Nowy Targ obejmować będzie:

a) ETAP I

Niwa przepompownia PS6

Zestawienie robót:

- 1) Rurociągi PVC SN12 DN200 – 106,37 m.b.
- 2) Rurociągi PE 100 RC PN10 DN225 – 52,00 m.b. (przewiert)
- 3) Rurociągi PE DN110 – 198,41 m.b.
- 4) Rurociągi PVC SN8 DN160 – 7,25 m.b.
- 5) Studnie betonowe DN1000 – 5 szt.
- 6) Studnie betonowe czyszczakowe DN1000 – 4 szt.
- 7) Studnie PVC DN425 – 2 szt.
- 8) Przepompownia PS6 – 1 kpl.
- 9) Odtworzenie nawierzchni:
- 10) Podbudowa z kruszywa – 426,00 m2
- 11) Płyty betonowe – 174,00 m2 (zał. 80% odzysku, rozebranie i ponowne ułożenie)

b) ETAP II

Niwa przepompownia PS4

Zestawienie robót:

- 1) Rurociągi PVC SN12 DN200 – 393,14 m.b.
- 2) Rurociągi PE DN110 – 335,40 m.b.
- 3) Rurociągi PVC SN8 DN160 – 173,13 m.b.
- 4) Studnie betonowe DN1000 – 20 szt.

- 5) Studnie betonowe czyszczakowe DN1000 – 7 szt.
- 6) Studnie PVC DN425 – 14 szt.
- 7) Przepompownia PS4 – 1 kpl.
- 8) Odtworzenie nawierzchni:
- 9) Podbudowa z kruszywa – 1 227,00 m<sup>2</sup>
- 10) Nawierzchnia asfaltowa – 1 227,00 m<sup>2</sup>

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółową lokalizację inwestycji oraz opis stanu istniejącego, zawierają załączniki do niniejszej SWZ:

Załącznik nr 4 Wzór umowy.

Załącznik nr 14 Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 12 Projekt budowlany

Załącznik nr 13 Projekt wykonawczy

Załącznik nr 11 Pozwolenie na budowę nr 679/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 10 STWiORB