



Nowy Targ, 10.03.2026 r.

ZS.262.2.2026/FENX

Dotyczy: postępowania na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym na os. Niwa w Nowym Targu, odcinek PS4 i PS6

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytania do postępowania.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający posiada kosztorys inwestorski lub przedmiar robót w wersji edytowalnej ATH (np. Norma / Zuzia) i czy istnieje możliwość jego udostępnienia Wykonawcom na potrzeby przygotowania wyceny?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w wersji edytowalnej.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający może szczegółowo wskazać odcinki objęte zakresem realizacji w ramach zadania (PS4 oraz PS6), np. poprzez wskazanie kilometracji, numerów działek lub jednoznaczne oznaczenie na planie sytuacyjnym?

Odpowiedź 2.

Zamawiający uzupełnił graficzny zakres inwestycji dla odcinków PS4 i PS6. Szczegółowy zakres inwestycji, z uwzględnieniem kilometrażu oraz numerów działek, został przedstawiony w projekcie budowlanym (załącznik nr 12 do SWZ) oraz w projekcie wykonawczym (załącznik nr 13 do SWZ).

Pytanie 3.

Czy Zamawiający posiada projekt odtworzenia nawierzchni po wykonaniu robót kanalizacyjnych? Jeśli tak, prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 3.

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni. Odtworzenie należy wykonać zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta znak: DiT.7230.192.2017 z dnia 17.08.2017 r., stanowiącą załącznik nr 9 do projektu budowlanego.



## Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

---

### Pytanie 4.

Czy Zamawiający może wskazać preferowanego lub istniejącego dostawcę / system monitoringu przepompowni ścieków, z którym nowo budowane przepompownie powinny być kompatybilne (np. integracja z istniejącym systemem SCADA)?

### Odpowiedź 4.

Zamawiający informuje, że wszystkie przepompownie będące w zarządzaniu MZWiK wpięte są obecnie do systemu zarządzania Ecol-Unicol. Przepompownia musi umożliwiać zarządzanie poprzez docelowy system wizualizacji SCADA realizowany przez firmę MEDAS Sp. z o.o. Kwiatowa 2A, 43-190 Mikołów.

### Pytanie 5.

Czy w ramach przygotowania oferty należy uwzględnić w wycenie ewentualną wymianę gruntu w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków gruntowych na podstawie badań geotechnicznych, czy też koszty takie będą rozliczane odrębnie jako roboty dodatkowe.

### Odpowiedź 5.

Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji projektowej określającej zasady i warunki wykonania robót ziemnych. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie ryzyka związane z realizacją umowy.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Wielkiewicz