



Nowy Targ, dnia 3 lipca 2026 r.

**„Modernizacja, rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Nowym Targu”
w ramach projektu FEnIKS**

**„Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej w Nowym Targu – III etap”
(umowa o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0059/25)**

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-286-95-68

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3
W ZAKRESIE PROGRAMU FUNKcjONALNO-UŻYTKOWEGO**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający informuje o zmianie treści dokumentów zamówienia w zakresie wymagań dotyczących dmuchaw promieniowych.

Pierwotnie kwestie objęte niniejszą zmianą zostały ujęte w Załączniku nr 1 do SWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w pkt 6.11.2 „Dmuchawy”, w części dotyczącej wymagań dla dmuchaw, w szczególności technologii łożyskowania, podtrzymania lewitacji, korekty pozycji wału, pracy generatorowej falownika oraz zabezpieczeń dmuchaw przy zaniku zasilania, rozruchu, wybiegu i stanach awaryjnych.

W zakresie objętym niniejszą zmianą wymagania dokumentów zamówienia, niezależnie od ich dotychczasowego brzmienia, należy rozumieć i stosować w następujący sposób:

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie łożysk powietrznych w dmuchawach promieniowych.
W takim przypadku nie obowiązują poniższe wymogi dotyczące:*

- „łożyskowania bezstycznego i bezstratnego”;
- silnika elektrycznego pracującego z „łożyskowaniem dynamicznym bezstycznym w pełnym zakresie pracy tj. od stanu gotowości do pracy do maksymalnej prędkości obrotowej”;
- „łożyskowania dynamicznego elektromagnetycznego lub łożysk powietrznych z układem podtrzymania lewitacji w stanie poniżej prędkości minimalnych”;
- „adaptacyjnego układu łożyskowania dynamicznego pozwalającego na korektę pozycji wału do optymalnej bez konieczności wymiany łożysk”;
- „bezstykowych samonastawnych łożysk elektromagnetycznych lub równoważnych łożysk powietrznych dynamicznych bezstycznych w pełnym zakresie pracy”;
- „monitoringu pozycji wału z możliwością korekty pozycji początkowej z poziomu panelu dmuchawy”.

W razie rozbieżności pomiędzy dotychczasowym brzmieniem dokumentów zamówienia, w tym pkt 6.11.2 PFU „Dmuchawy”, a niniejszą informacją, w zakresie objętym niniejszą zmianą pierwszeństwo ma treść niniejszej informacji.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pozostałe postanowienia dokumentów zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą niniejszą zmianę.

Z uwagi na to, że część dokumentacji zamówienia została udostępniona z zachowaniem zasad poufności, niniejsza zmiana zostanie przekazana wykonawcom zgodnie z zasadami przewidzianymi dla udostępnienia tej dokumentacji.